

## 焼却施設点検月報

平成30年4月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出・ピロブロックグリスアップ	4/29	4	4/1	1回/月	異常なし、攪拌プッシャーグリスアップ
2	排ガスファン内部・羽根清掃	4/29	4	4/1	1回/月	異常なし
3	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃			4/1	1回/2ヶ月	
4	減温塔内部点検・整備	4/29	4	4/1	1回/月・誘引不良時	異常なし、堆積物少量
5	バク出入口ダンパー室点検・整備	4/29	4	4/1	1回/月・誘引不良時	異常なし、堆積物通常量
6	高温煙道灰出	4/29	4	4/1	1回/月	異常なし、堆積物0.5 D/M
7	受水槽清掃			4/1	1回/3ヶ月	
8	本体冷却水水抜き			10/8	1回/6ヶ月	
実施実績						
9	二次燃焼室灰出	4/1, 9, 16, 23, 29				