

焼却施設点検月報

平成30年10月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	11/4	4	9/23	1回/月	異常なし
2	排ガスファン内部・羽根清掃	11/4	4	9/23	1回/月	異常なし
3	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃			9/23	1回/2ヶ月	異常なし
4	減温塔内部点検・整備	11/4	4	9/23	1回/月 ^{・誘引不良時}	異常なし
5	バク出入口ダンパー室点検・整備	11/4	4	9/23	1回/月 ^{・誘引不良時}	異常なし
6	高温煙道灰出	11/4	4	9/23	1回/月	異常なし
7	受水槽清掃			10/6	1回/3ヶ月	
8	本体冷却水水抜き			10/8	1回/6ヶ月	
	灰出しスクレパー清掃			10/21		
実施実績						
9	二次燃焼室灰出	10/1, 8, 15, 21, 29				