

## 焼却施設点検月報

平成30年11月度

No. 点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1 プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	12/2	4	11/4	1回/月	異常なし
2 排ガスファン内部・羽根清掃	12/2	4	11/4	1回/月	異常なし
3 排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	12/2	4	9/23	1回/2ヶ月	異常なし
4 減温塔内部点検・整備	12/2	4	11/4	1回/月・誘引不良時	異常なし ベント部付着物
5 バク出入口ダンパー室点検・整備	12/2	4	11/4	1回/月・誘引不良時	異常なし
6 高温煙道灰出	12/2	2	11/4	1回/月	異常なし
7 受水槽清掃			10/6	1回/3ヶ月	
8 本体冷却水水抜き			10/8	1回/6ヶ月	
灰出しスクレパー清掃			10/21		
実施実績					
9 二次燃焼室灰出	11/4, 12, 18, 26				