

焼却炉点検整備月報

2024年1月

	点検整備項目	実施日	人員	前回実施日	点検周期	異常の有無(異常内容)
本体周り	プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	1/7	5	12/3	1回/月	異常なし
	投入機プッシャー後部清掃	1/7	5	12/3	1回/月	異常なし
	自動投入機 各油圧シリンダー、油漏れ・腐食等点検	1/7	5	12/3	1回/月	異常なし
	攪拌・灰だしプッシャー磨耗点検	1/7	5	12/3	1回/月	異常なし
	着火・燃焼バーナー、腐食点検及び清掃	1/7	5	12/3	1回/月	異常なし
	灰だしスクレパーモーターチェーン給油	1/7	5	12/3	1回/月	異常なし
	燃焼ファン送風機内部の点検	1/7	5	12/3	1回/月	異常なし
	攪拌ファンVベルト確認(たわみ・傷・劣化等)	1/7	5	12/3	1回/月	異常なし
	計装コンプレッサーフィルター清掃	1/7	5	12/3	1回/月	異常なし
	計装コンプレッサーVベルト点検(たわみ・劣化等)	1/7	5	12/3	1回/月	異常なし
煙道・減温塔・バグフィルター塔・誘因設備	高温煙道灰出	1/7	5	12/3	1回/月	異常なし
	減温塔 噴霧ノズルの噴霧状態確認(先端チップ交換)	1/7	5	12/3	1回/月	異常なし
	減温塔内部点検・整備	1/7	5	12/3	1回/月	異常なし
	バグ出入口ダンパー室点検・整備	1/7	5	12/3	1回/月	異常なし
	クリーンルーム点検	1/7	5	12/3	1回/月	異常なし
	排ガスファン内部・羽根清掃	1/7	5	12/3	1回/月	異常なし
	排ガスファン軸受けグリス補充	1/7	5	12/3	1回/月	異常なし
	ロータリーバルブチェーン給油	1/7	5	12/3	1回/月	異常なし
	バグフィルター塔内部確認	1/7	5	12/18	2回/月	異常なし
	CO/O2計ガス採取器、メンブレンフィルター交換	1/7	5	12/3	1回/月	異常なし
	排ガスファンサイレンサー・低温煙道清掃	1/7	5	12/3	1回/2ヶ月	異常なし
	灰出しスクレパー水抜き、清掃	1/7	5	10/1		異常なし
受水槽清掃			9/17	1回/4ヶ月		
バグ用ロータリーバルブ ケーシング内部清掃			12/18	1回/6ヶ月		
本体冷却水抜き			9/10	1回/年		

二次燃焼室灰出

1/2,7,15,22,29