

焼却炉点検整備月報

2024年2月

	点検整備項目	実施日	人員	前回実施日	点検周期	異常の有無(異常内容)
本体周り	プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	2/11	5	1/7	1回/月	異常なし
	投入機プッシャー後部清掃	2/11	5	1/7	1回/月	異常なし
	自動投入機 各油圧シリンダー、油漏れ・腐食等点検	2/11	5	1/7	1回/月	異常なし
	攪拌・灰だしプッシャー磨耗点検	2/11	5	1/7	1回/月	異常なし
	着火・燃焼バーナー、腐食点検及び清掃	2/11	5	1/7	1回/月	異常なし
	灰だしスクレパーモーターチェーン給油	2/11	5	1/7	1回/月	異常なし
	燃焼ファン送風機内部の点検	2/11	5	1/7	1回/月	異常なし
	攪拌ファンVベルト確認(たわみ・傷・劣化等)	2/11	5	1/7	1回/月	異常なし
	計装コンプレッサーフィルター清掃	2/11	5	1/7	1回/月	異常なし
	計装コンプレッサーVベルト点検(たわみ・劣化等)	2/11	5	1/7	1回/月	異常なし
煙道・減温塔・バグフィルター塔・誘因設備	高温煙道灰出	2/11	5	1/7	1回/月	異常なし
	減温塔 噴霧ノズルの噴霧状態確認(先端チップ交換)	2/11	5	1/7	1回/月	異常なし
	減温塔内部点検・整備	2/11	5	1/7	1回/月	異常なし
	バグ出入口ダンパー室点検・整備	2/11	5	1/7	1回/月	異常なし
	クリーンルーム点検	2/11	5	1/7	1回/月	異常なし
	排ガスファン内部・羽根清掃	2/11	5	1/7	1回/月	異常なし
	排ガスファン軸受けグリス補充	2/11	5	1/7	1回/月	異常なし
	ロータリーバルブチェーン給油	2/11	5	1/7	1回/月	異常なし
	バグフィルター塔内部確認	2/11	5	1/7	2回/月	異常なし
	CO/O2計ガス採取器、メンブレンフィルター交換	2/11	5	1/7	1回/月	異常なし
	排ガスファンサイレンサー・低温煙道清掃	2/11	5	1/7	1回/2ヶ月	異常なし
	灰出しスクレパー水抜き、清掃				1/7	
受水槽清掃				9/17	1回/4ヶ月	
バグ用ロータリーバルブ ケーシング内部清掃				12/18	1回/6ヶ月	
本体冷却水抜き				9/10	1回/年	

二次燃焼室灰出

2/5, 13, 19, 26