

焼却炉点検整備月報

2024年4月

	点検整備項目	実施日	人員	前回実施日	点検周期	異常の有無(異常内容)
本体周り	プッシャー室灰出・ピロブロックグリスアップ	4/14	6	3/17	1回/月	異常なし
	投入機プッシャー後部清掃	4/14	6	3/17	1回/月	異常なし
	自動投入機 各油圧シリンダー、油漏れ・腐食等点検	4/14	6	3/17	1回/月	異常なし
	攪拌・灰だしプッシャー磨耗点検	4/14	6	3/17	1回/月	攪拌プッシャー交換
	着火・燃焼バーナー、腐食点検及び清掃	4/14	6	3/17	1回/月	異常なし
	灰だしスクレパーモーターチェーン給油	4/14	6	3/17	1回/月	異常なし
	燃焼ファン送風機内部の点検	4/14	6	3/17	1回/月	異常なし
	攪拌ファンVベルト確認(たわみ・傷・劣化等)	4/14	6	3/17	1回/月	異常なし
	計装コンプレッサーフィルター清掃	4/14	6	3/17	1回/月	異常なし
	計装コンプレッサーVベルト点検(たわみ・劣化等)	4/14	6	3/17	1回/月	張り調整
	炉内耐火物点検・補修	4/14	6	3/17	1回/月	1次燃焼室耐火物補修(2か所)
煙道・減温塔・バグフィルター塔・誘因設備	高温煙道灰出	4/14	6	3/17	1回/月	1/3ドラム
	減温塔 噴霧ノズルの噴霧状態確認(先端チップ交換)	4/14	6	3/17	1回/月	異常なし
	減温塔内部点検・整備	4/14	6	3/17	1回/月	2D/M
	バグ出入口ダンパー室点検・整備	4/14	6	3/17	1回/月	異常なし
	クリーンルーム点検	4/14	6	3/17	1回/月	異常なし
	排ガスファン内部・羽根清掃	4/14	6	3/17	1回/月	異常なし
	排ガスファン軸受けグリス補充	4/14	6	3/17	1回/月	異常なし
	ロータリーバルブチェーン給油	4/14	6	3/17	1回/月	異常なし
	バグフィルター塔内部確認	4/14	6	3/17	2回/月	異常なし
	CO/O2計ガス採取器、メンブレンフィルター交換	4/14	6	3/17	1回/月	異常なし
	排ガスファンサイレンサー・低温煙道清掃	4/14	6	3/17	1回/2ヶ月	異常なし
灰出しスクレパー水抜き、清掃	4/14	6	1/7		フロート交換	
受水槽清掃				9/17	1回/4ヶ月	
バグ用ロータリーバルブ ケーシング内部清掃				12/18	1回/6ヶ月	
本体冷却水抜き				9/10	1回/年	
その他	減温ポンプ	4/14	6			ピンホール補修

二次燃焼室灰出

4/1, 8, 14