

焼却炉点検整備月報

2024年5月

| | 点検整備項目 | 実施日 | 人員 | 前回実施日 | 点検周期 | 異常の有無(異常内容) |
|-----------------------|---------------------------|------|-------|--------|--------|-------------|
| 本体周り | プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ | 4/28 | 6 | 4/14 | 1回/月 | |
| | 投入機プッシャー後部清掃 | 4/28 | 6 | 4/14 | 1回/月 | |
| | 自動投入機 各油圧シリンダー、油漏れ・腐食等点検 | 4/28 | 6 | 4/14 | 1回/月 | |
| | 攪拌・灰だしプッシャー磨耗点検 | 4/28 | 6 | 4/14 | 1回/月 | |
| | 着火・燃焼バーナー、腐食点検及び清掃 | 4/28 | 6 | 4/14 | 1回/月 | |
| | 灰だしスクレパーモーターチェーン給油 | 4/28 | 6 | 4/14 | 1回/月 | |
| | 攪拌ファンVベルト確認(たわみ・傷・劣化等) | 4/28 | 6 | 4/14 | 1回/月 | |
| | 計装コンプレッサーフィルター清掃 | 4/28 | 6 | 4/14 | 1回/月 | |
| | 計装コンプレッサーVベルト点検(たわみ・劣化等) | 4/28 | 6 | 4/14 | 1回/月 | |
| | 炉内耐火物点検・補修 | 4/28 | 6 | 4/14 | 1回/月 | |
| 煙道・減温塔・バグフィルター塔・誘因設備 | 高温煙道灰出 | 4/28 | 6 | 4/14 | 1回/月 | |
| | 減温塔 噴霧ノズルの噴霧状態確認(先端チップ交換) | 4/28 | 6 | 4/14 | 1回/月 | |
| | 減温塔内部点検・整備 | 4/28 | 6 | 4/14 | 1回/月 | |
| | バグ出入口ダンパー室点検・整備 | 4/28 | 6 | 4/14 | 1回/月 | |
| | クリーンルーム点検 | 4/28 | 6 | 4/14 | 1回/月 | |
| | 排ガスファン内部・羽根清掃 | 4/28 | 6 | 4/14 | 1回/月 | |
| | 排ガスファン軸受けグリス補充 | 4/28 | 6 | 4/14 | 1回/月 | |
| | ロータリーバルブチェーン給油 | 4/28 | 6 | 4/14 | 1回/月 | |
| | バグフィルター塔内部確認 | 4/28 | 6 | 4/14 | 2回/月 | |
| | CO/O2計ガス採取器、メンブレンフィルター交換 | 4/28 | 6 | 4/14 | 1回/月 | |
| | 排ガスファンサイレンサー・低温煙道清掃 | 4/28 | 6 | 4/14 | 1回/2ヶ月 | |
| | 灰出しスクレパー水抜き、清掃 | | | 4/14 | | |
| 受水槽清掃 | | | 4/14 | 1回/4ヶ月 | | |
| バグ用ロータリーバルブ ケーシング内部清掃 | | | 12/18 | 1回/6ヶ月 | | |
| 本体冷却水抜き | | | 9/10 | 1回/年 | | |
| その他 | 投入扉チェーン交換 | 4/28 | | | | 波田機工により実施 |
| | 投入扉耐火物補修 | 4/28 | 6 | | | |
| | | | | | | |

二次燃焼室灰出

5/6, 13, 20, 27