

## 焼却炉点検整備月報

2024年9月

	点検整備項目	実施日	人員	前回実施日	点検周期	異常の有無(異常内容)
本体周り	プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	9/29	5	8/25	1回/月	
	投入機プッシャー後部清掃	9/29	5	8/23	1回/月	
	自動投入機 各油圧シリンダー、油漏れ・腐食等点検	9/29	5	8/23	1回/月	
	攪拌・灰だしプッシャー磨耗点検	9/29	5	8/25	1回/月	
	着火・燃焼バーナー、腐食点検及び清掃	9/29	5	8/25	1回/月	
	灰だしスクレパーモーターチェーン給油	9/29	5	8/25	1回/月	
	攪拌ファンVベルト確認(たわみ・傷・劣化等)	9/29	5	8/23	1回/月	
	計装コンプレッサーフィルター清掃	9/29	5	8/23	1回/月	
	計装コンプレッサーVベルト点検(たわみ・劣化等)	9/29	5	8/23	1回/月	
	炉内耐火物点検・補修	9/29	5	8/25	1回/月	
煙道・減温塔・バグフィルター塔・誘因設備	高温煙道灰出	9/29	5	8/25	1回/月	
	減温塔 噴霧ノズルの噴霧状態確認(先端チップ交換)	9/29	5	8/25	1回/月	
	減温塔内部点検・整備	9/29	5	8/25	1回/月	
	バグ出入口ダンパー室点検・整備	9/29	5	8/25	1回/月	
	クリーンルーム点検	9/29	5	8/25	1回/月	
	排ガスファン内部・羽根清掃	9/29	5	8/25	1回/月	
	排ガスファン軸受けグリス補充	9/29	5	8/25	1回/月	
	ロータリーバルブチェーン給油	9/29	5	8/25	1回/月	
	バグフィルター塔内部確認	9/29	5	8/25	2回/月	
	排ガスファンサイレンサー・低温煙道清掃	9/29	5	8/25	1回/2ヶ月	
	灰出しスクレパー水抜き、清掃			4/14		
	受水槽清掃			6/30	1回/4ヶ月	
	バグ用ロータリーバルブ ケーシング内部清掃			12/18	1回/6ヶ月	
	本体冷却水抜き			9/10	1回/年	
その他						

二次燃焼室灰出

9/2, 9, 16, 23, 29