

焼却炉点検整備月報

2024年11月

	点検整備項目	実施日	人員	前回実施日	点検周期	異常の有無(異常内容)
本体周り	プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	11/3	5	10/13	1回/月	
	投入機プッシャー後部清掃	11/3	5	10/13	1回/月	
	自動投入機 各油圧シリンダー、油漏れ・腐食等点検	11/3	5	10/13	1回/月	
	攪拌・灰だしプッシャー磨耗点検	11/3	5	10/13	1回/月	
	着火・燃焼バーナー、腐食点検及び清掃	11/3	5	10/13	1回/月	
	灰だしスクレパーモーターチェーン給油	11/3	5	10/13	1回/月	
	攪拌ファンVベルト確認(たわみ・傷・劣化等)	11/3	5	10/13	1回/月	
	計装コンプレッサーフィルター清掃	11/3	5	10/13	1回/月	
	計装コンプレッサーVベルト点検(たわみ・劣化等)	11/3	5	10/13	1回/月	
	炉内耐火物点検・補修	11/3	5	10/13	1回/月	1次燃焼室耐火物補修
煙道・減温塔・バグフィルター塔・誘因設備	高温煙道灰出	11/3	5	10/13	1回/月	
	減温塔 噴霧ノズルの噴霧状態確認(先端チップ交換)	11/3	5	10/13	1回/月	
	減温塔内部点検・整備	11/3	5	10/13	1回/月	
	バグ出入口ダンパー室点検・整備	11/3	5	10/13	1回/月	
	クリーンルーム点検	11/3	5	10/13	1回/月	
	排ガスファン内部・羽根清掃	11/3	5	10/13	1回/月	
	排ガスファン軸受けグリス補充	11/3	5	10/13	1回/月	
	ロータリーバルブチェーン給油	11/3	5	10/13	1回/月	
	バグフィルター塔内部確認	11/3	5	10/13	2回/月	
	排ガスファンサイレンサー・低温煙道清掃	11/3	5	10/13	1回/2ヶ月	
	灰出しスクレパー水抜き、清掃			10/13		
	受水槽清掃			10/13	1回/4ヶ月	
	本体冷却水抜き	11/3	5	9/10	1回/年	スケール除去
その他	減温塔 ナイフゲートバルブ修理	11/3	5			詰り除去・角度調整

二次燃焼室灰出	11/3, 11, 18, 25
---------	------------------