

# 焼却炉点検整備月報

2025年6月

No.1

	点検整備項目	実施日	人員	前回実施日	点検周期	異常の有無(異常内容)
本体 周り	プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	6/1	5	5/4	1回/月	
	投入機プッシャー後部清掃	6/1	5	5/4	1回/月	
	自動投入機 各油圧シリンダー、油漏れ・腐食等点検	6/1	5	5/4	1回/月	
	攪拌・灰だしプッシャー磨耗点検	6/1	5	5/4	1回/月	
	着火・燃焼バーナー、腐食点検及び清掃	6/1	5	5/4	1回/月	
	灰だしスクレパーモーターチェーン給油	6/1	5	5/4	1回/月	
	攪拌ファンVベルト確認(たわみ・傷・劣化等)	6/1	5	5/4	1回/月	Vベルト交換
	計装コンプレッサーフィルター清掃	6/1	5	5/4	1回/月	
	計装コンプレッサーVベルト点検(たわみ・劣化等)	6/1	5	5/4	1回/月	
	炉内耐火物点検・補修	6/1	5	5/4	1回/月	
煙道・ 減温塔・ バグ フィルタ ー塔・ 誘因 設備	高温煙道灰出	6/1	5	5/4	1回/月	
	減温塔 噴霧ノズルの噴霧状態確認(先端チップ交換)	6/1	5	5/4	1回/月	3個交換(No.4, 5, 6)
	減温塔内部点検・整備	6/1	5	5/4	1回/月	
	バグ出入口ダンパー室点検・整備	6/1	5	5/4	1回/月	
	クリーンルーム点検	6/1	5	5/4	1回/月	
	排ガスファン内部・羽根清掃	6/1	5	5/4	1回/月	
	排ガスファン軸受けグリス補充	6/1	5	5/4	1回/月	
	ロータリーバルブチェーン給油	6/1	5	5/4	1回/月	
	バグフィルター塔内部確認	6/1	5	5/4	1回/月	
	排ガスファンサイレンサー・低温煙道清掃	6/1	5	5/4	1回/2ヶ月	
	灰出しスクレパー水抜き、清掃			2/2		
	受水槽清掃			5/4	1回/4ヶ月	
	本体冷却水抜き			11/3	1回/年	
そ の 他	誘引ファン室 換気扇交換	6/1	5			
	投入扉チェーンベアリング交換	6/1	5			

二次燃焼室灰出	6/1, 9, 16, 23, 29
---------	--------------------

# 焼却炉点検整備月報

2025年6月

No.2

	点検整備項目	実施日	人員	前回実施日	点検周期	異常の有無(異常内容)
本体周り	プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	6/29	5	6/1	1回/月	
	投入機プッシャー後部清掃	6/29	5	6/1	1回/月	
	自動投入機 各油圧シリンダー、油漏れ・腐食等点検	6/29	5	6/1	1回/月	
	攪拌・灰だしプッシャー磨耗点検	6/29	5	6/1	1回/月	灰出しプッシャー前板交換
	着火・燃焼バーナー、腐食点検及び清掃	6/29	5	6/1	1回/月	
	灰だしスクレパーモーターチェーン給油	6/29	5	6/1	1回/月	
	攪拌ファンVベルト確認(たわみ・傷・劣化等)	6/29	5	6/1	1回/月	
	計装コンプレッサーフィルター清掃	6/29	5	6/1	1回/月	
	計装コンプレッサーVベルト点検(たわみ・劣化等)	6/29	5	6/1	1回/月	
	炉内耐火物点検・補修	6/29	5	6/1	1回/月	1次・2次燃焼室耐火物補修
煙道・減温塔・バグフィルター塔・誘因設備	高温煙道灰出	6/29	5	6/1	1回/月	
	減温塔 噴霧ノズルの噴霧状態確認(先端チップ交換)	6/29	5	6/1	1回/月	4個交換(No.1, 3, 9, 10)
	減温塔内部点検・整備	6/29	5	6/1	1回/月	
	バグ出入口ダンパー室点検・整備	6/29	5	6/1	1回/月	
	クリーンルーム点検	6/29	5	6/1	1回/月	
	排ガスファン内部・羽根清掃	6/29	5	6/1	1回/月	
	排ガスファン軸受けグリス補充	6/29	5	6/1	1回/月	
	ロータリーバルブチェーン給油	6/29	5	6/1	1回/月	
	バグフィルター塔内部確認	6/29	5	6/1	1回/月	
	排ガスファンサイレンサー・低温煙道清掃	6/29	5	6/1	1回/2ヶ月	
	灰出しスクレパー水抜き、清掃			2/2		
	受水槽清掃			5/4	1回/4ヶ月	
	本体冷却水抜き			11/3	1回/年	
その他	分析計ゼロガス交換	6/29	5			

二次燃焼室灰出	6/1, 9, 16, 23, 29
---------	--------------------