

焼却炉点検整備月報

2025年8月

	点検整備項目	実施日	人員	前回実施日	点検周期	異常の有無(異常内容)
本体周り	プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	8/31	5	7/26	1回／月	
	投入機プッシャー後部清掃	8/31	5	7/26	1回／月	
	自動投入機 各油圧シリンダー、油漏れ・腐食等点検	8/31	5	7/26	1回／月	
	攪拌・灰だしプッシャー磨耗点検	8/31	5	7/26	1回／月	
	着火・燃焼バーナー、腐食点検及び清掃	8/31	5	7/26	1回／月	
	灰だしスクレパーモーターチェーン給油	8/31	5	7/26	1回／月	
	攪拌ファンVベルト確認(たわみ・傷・劣化等)	8/31	5	7/26	1回／月	
	計装コンプレッサーフィルター清掃	8/31	5	7/26	1回／月	
	計装コンプレッサーVベルト点検(たわみ・劣化等)	8/31	5	7/26	1回／月	
	炉内耐火物点検・補修	8/31	5	7/26	1回／月	1次燃焼室耐火物補修
煙道・減温塔・バグフィルター塔・誘因設備	高温煙道灰出	8/31	5	7/26	1回／月	
	減温塔 噴霧ノズルの噴霧状態確認(先端チップ交換)	8/31	5	7/26	1回／月	状態確認、異常なし
	減温塔内部点検・整備	8/31	5	7/26	1回／月	
	バグ出入口ダンパー室点検・整備	8/31	5	7/26	1回／月	
	クリーンルーム点検	8/31	5	7/26	1回／月	
	排ガスファン内部・羽根清掃	8/31	5	7/26	1回／月	
	排ガスファン軸受けグリス補充	8/31	5	7/26	1回／月	
	ロータリーバルブチェーン給油	8/31	5	7/26	1回／月	
	バグフィルター塔内部確認	8/31	5	7/26	2回／月	
	排ガスファンサイレンサー・低温煙道清掃	8/31	5	7/26	1回／2ヶ月	
	灰出しスクレパー水抜き、清掃			7/26		
	受水槽清掃	8/26		5/4	1回／4ヶ月	
	本体冷却水抜き			11/3	1回／年	
	投入扉チェーン・ベアリング交換				毎年5月	
その他	攪拌ファンオイル交換					
	前室扉フック補修	8/26				

二次燃焼室灰出	8／4, 11, 18, 25, 31
---------	---------------------